

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI NASPO ORIENTABILE FLORIDA - 30 M

1. Codice di identificazione del prodotto tipo : Naspo Orientabile Florida°
2. N° di tipo **FLO - 30 M**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione UNI EN 671-1:2012  
Naspo antincendio con tubazione semirigida - installazione fissa per fornire agli occupanti di un edificio i mezzi per controllare ed estinguere un incendio nelle vicinanze
4. Nome e indirizzo del fabbricante **SAPIN SPA - Viale dell'Industria 12 - 20020 Dairago (Mi) - Italia**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: 1
6. Organismo italiano di certificazione ed ispezione **0497 CSI**
7. Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi :
  - i) Determinazione del prodotto tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento) a valori desunti da tabelle o ad una documentazione descrittiva del prodotto;
  - ii) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
  - iii) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
8. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica armonizzata
Diametro interno della tubazione	25 mm	UNI EN 671/1 : 2012
Lunghezza della tubazione	30 m	
Tipo di lancia	A forma d cono	
Diametro della lancia	8 mm	
Distribuzione dei mezzi estinguenti		
Diametro della tubazione	25 mm	
Portata minima a 0,3 Mpa	60 l/min	
Gittata effettiva	Passa	
Getto frazionato	Passa	
Affidabilità di funzionamento		
Tubazione EN 694	Pyton B – tipo B DN25 30M	
Lancia erogatrice	VARIOMATIC	
Lancia erogatrice - Resistenza agli urti	Passa	
Lancia erogatrice - Coppia di manovra	Passa	
Bobina - costruzione	Passa	
Bobina - rotazione	Passa	
Bobina - snodabilità	Passa	
Bobina - resistenza agli urti	Passa	
Bobina - resistenza ai carichi	Passa	
Valvola di intercettazione manuale	Passa	
Proprietà idrauliche - Prova di tenuta	Passa	
Proprietà idrauliche - Prova di resistenza	Passa	
Capacità di estrarre la tubazione		
Bobina – srotolamento	Passa	
Bobina – frenatura dinamica	Passa	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento		
Resistenza alla corrosione esterna di parti rivestite	Passa	
Resistenza alla corrosione delle condotte di passaggi dell'acqua	Passa	
Prove di invecchiamento dei materiali plastici	Passa	

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Dairago, 1 Luglio 2019

Firmato a nome e per conto del fabbricante

L'Amministratore  
Francesco Chevallard

DOP-NACE-FLO30 Rev.2

