



Registrazione numero / Registration number

0106a/07

ATTESTATO DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

Visto il Rapporto di Prova / Referring to the Test Report
n. 0005/CER/CPD/04 del / dated 09/03/2004 - n. DC03/033F05 del / dated 08/07/2005

si dichiara che il prodotto/ we declare that the product

**Lancia a leva DN 45 per sistemi fissi antincendio in
polipropilene e ottone con ugello Ø 13 mm**
*DN 45 shut-off lever nozzle for fixed firefighting systems
made of polypropylene and brass with Ø 13 mm nozzle*
Mod. MISTRAL

prodotto dalla Società/ manufactured by the Company

SAPIN SPA

Viale dell'Industria, 12 - 20020 DAIRAGO (MI) - ITALY

è conforme alla norma EN 671-2:2012 par. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
complies to the standard EN 671-2:2012 par. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4

Prima emissione / First issue: 01/06/2007
Ultima emissione / Last issue: 31/10/2018

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00