



Registrazione numero / Registration number

0109a/15

ATTESTATO DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY

Visto il Rapporto di Prova / Referring to the Test Report
n. DC03/041F04 del / dated 24/05/2004

si dichiara che il prodotto/ we declare that the product

**Tubazione appiattibile impermeabile per sistemi fissi
antincendio**

Non-percolating layflat hose for fixed firefighting systems

Mod. KOBRA SAPIN 52

prodotto dalla Società/ manufactured by the Company

SAPIN SPA

Viale dell'Industria, 12 - 20020 DAIRAGO (MI) - ITALY

è conforme alla norma EN 694:2014 par. 6.4 resistenza alla temperatura fino a -30°C
complies to the standard EN 694:2014 par. 6.4, temperature resistance till -30°C

Prima emissione / First issue: 01/09/2015
Ultima emissione / Last issue: 31/10/2018

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00