



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/432

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/773
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2018/773

Richiedente
Applicant

SAPIN SPA**Via Carducci, 32 - 20123 MILANO (MI) - ITALY**

Item MED
MED item

MED/3.55

Descrizione
Description

Boccalini a doppio uso (tipo a spruzzo / a getto)
Dual purpose type nozzles (spray/jet type)

Tipo
Type

BLUEDEVIL 3012

Norme di prova
Testing standards

EN 15182-1:2007+A1:2009, EN 15182-2:2007+A1:2009

Norme di riferimento
Reference standards

Reg. II-2/10, Reg. X/3, Reg. II-2/4, IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

Prima emissione / First issue: 19/12/2013
 Ultima emissione / Last issue: 31/10/2018
 Scadenza / Expiring: 18/12/2023

Ing. P. Fumagalli
 B.U. Prodotto/Product

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex ARichiedente/ Applicant: **SAPIN SPA**

Luogo di produzione/ Place of production:

Viale dell'Industria, 12 - 20020 DAIRAGO (MI) - ITALY

Tipo (Appendice A) Type (Annex A)	tipo / type 3
Pressione nominale Nominal pressure	16 bar
Portata Flow	465 l/m
Massa Mass	1,985 kg
Dimensioni massime Max dimensions	270x240x110
Tipo di getto Jet type	getto pieno / full jet

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 8723/12 del / dated 05/12/2013 emessi da / issued by AFITI -LICO F.

Prima emissione / First issue: 19/12/2013

Ultima emissione / Last issue: 31/10/2018


Scadenza / Expiring: 18/12/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Condizioni generali/ General conditions:**

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.



Prima emissione / First issue: 19/12/2013
Ultima emissione / Last issue: 31/10/2018
Scadenza / Expiring: 18/12/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

