



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/199

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1397
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2019/1397

Richiedente
Applicant

SAPIN SPA**Via Carducci, 32 - 20123 MILANO (MI) - ITALY**

Item MED

MED/3.29

MED item

Descrizione

Manichette da incendio con diametro ≤ 52 mm

Description

Fire hoses with diameter ≤ 52 mm

Tipo

ELIO SAPIN MED DN 25

Type

Norme di prova

EN 14540:2014

Testing standards

Norme di riferimento

Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC 36 (63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC 97 (73)-(1994 HSC Code) 7

Reference standards

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

Prima emissione / First issue: 14/03/2010
Ultima emissione / Last issue: 13/03/2020
Scadenza / Expiring: 13/03/2025

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A **EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**

Richiedente/ Applicant: **SAPIN SPA**

Luogo di produzione/ Place of production:

Viale dell'Industria, 12 - 20020 DAIRAGO (MI)

| | |
|---|---|
| Prodotto Product | Tubazione appiattibile DN 25. La manichetta può essere con o senza rivestimento esterno colorato Layflat Hose DN 25. The fire hose may be with or without coloured external covering/coating |
| Massa lineica Linear mass | 0,16 Kg/m |
| Diametro interno Inside diameter | 25 mm |
| Adesione Adhesion | conforme / compliant |
| Flessibilità alla bassa temperatura Low temperature flexibility | -20°C |


Rapporti di prova/ Test reports:

n. DC03/005F10 del / dated 10/03/2010 emessi da / issued by CSI SPA.

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.


Prima emissione / First issue: 14/03/2010
Ultima emissione / Last issue: 13/03/2020
Scadenza / Expiring: 13/03/2025

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

